



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ
с. Краснотуранск

11.04.2022

№ 6

О проведении весенней проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Краснотуранского района.

На основании Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и приказа ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 19.04.2019 №370 «Об утверждении инструкции по организации учета и контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Красноярского края».

РЕШИЛИ:

1. Информацию начальника 53 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России (Верхотуров А.А.) о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Краснотуранского района принять к сведению.

2. Определить состав комиссии по проверке состояния систем наружного противопожарного водоснабжения (далее-НППВ):

представителя МУП КРМППЖКХ, представителя Краснотуранского гарнизона пожарной охраны, представитель сельского совета.

3. Рекомендовать начальнику 53 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Верхотуров А.А.):

- организовать и провести весеннюю проверку НППВ на территории Краснотуранского района с учетом климатических условий до 23.05.2022.

4. Рекомендовать главам сельсоветов

- в соответствии с итогами проверки принять меры по ремонту неисправных источников НППВ, привести в соответствие указатели ПГ;

- рассмотреть возможность установки дополнительных источников НППВ на подведомственной территории.

5. Рекомендовать главе Краснотуранского сельсовета:

- рассмотреть вопрос установки источников НППВ в селе Краснотуранск по адресам: Ленина 6, Садовая 11, Советская 41.

6. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района Е. Г. Вакенгут.

7. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель районной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

О.В. Ванева